



Městský úřad  
**OTROKOVICE**

**odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství**

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OŽP/35964/2020/TOM OŽP/6330/2020/TOM Ing. Andrea Tomečková 577 680 285 tomeckova@muotrokovice.cz 09.09.2020	dle rozdělovníku
--	--	------------------

**Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  
bez jednání**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako

- věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

**oznamuje**

- dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

že na návrh účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

**1. Kroměřížská investiční a.s.**  
Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž  
IČ 181 89 695

bylo zahájeno vodoprávní řízení

**o povolení stavby vodních děl**

- dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

**„SO 02 – Vodovod“  
„SO 03 – Kanalizace oddílná“**

Popis stavby:

**„SO 02 – Vodovod“**

Řešená lokalita navrhované zástavby 32 rodinných domů bude zásobována pitnou vodou navrhovanou rozvodnou sítí, která bude napojena na přírodní vodovodní řad „V1“ D90, který byl řešen v rámci projektové

dokumentace „Infrastruktura pro lokalitu Kopce Bělov“ (povoleno rozhodnutím MěÚ Otrokovice, č.j. OŽP/53699/2018/ZEK dne 03.12.2018).

Navrhovaný **vodovodní řad „V2“** z trub D90x8,2 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 310,50 m bude napojen na povolený vodovodní řad „V1“. K požárním účelům je navržen na vodovodním řadu podzemní hydrant H1 a na konci podzemní hydrant H2, který bude sloužit i k odkalení vodovodní sítě.

Navrhovaný **vodovodní řad „V3“** z trub D90x8,2 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 251,0 m bude napojen na navrhovaný vodovodní řad „V2“. Na vodovodním řadu je navržen podzemní hydrant H3, který bude kromě požárních účelů sloužit i k odvodu vodovodní sítě.

Navrhovaný **vodovodní řad „V3-1“** z trub D63x5,8 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 51,0 m bude napojen na navrhovaný vodovodní řad „V3“. Na konci vodovodního řadu bude osazena odběrová souprava s odvodněním.

Navrhovaný **vodovodní řad „V3-2“** z trub D63x5,8 PE 100RC ROBUST PN 16, SDR11, délky 51,0 m bude napojen na navrhovaný vodovodní řad „V3“. Na konci vodovodního řadu bude osazena odběrová souprava s odvodněním.

### **„SO 03 – Kanalizace oddílná“**

#### **Splašková kanalizace**

Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace, které budou zaústěny do čerpací stanice a výtlačným řadem dopravovány do stávajícího kanalizačního systému města Otrokovice a tím na centrální ČOV Otrokovice. Čerpací stanice a výtlačný řad byl řešen v rámci projektové dokumentace „Odkanalizování obce Bělov“ (povoleno rozhodnutím č.j. OŽP/22988/2019/TOM ze dne 14.06.2019).

**Stoka splaškové kanalizace „S1“** PVC DN 250, délky 281,22 m bude zaústěna do čerpací stanice. Trasa navrhované stoky kříží v úseku Š30-Š31 Široký potok. V Š33 se trasa lomí a je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace až do Š42, kde se trasa lomí a je vedena v chodníku až do Š44, kde je ukončena.

**Stoka splaškové kanalizace „S2“** PVC DN 250, délky 216,0 m bude zaústěna do šachty Š34 navrhované stoky „S1“. Trasa je vedena v zeleném pruhu až do Š53, kde se trasa lomí a je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace, kde je v Š54 ukončena.

**Stoka splaškové kanalizace „S3“** PVC DN 250, délky 20,0 m bude zaústěna do šachty Š47 navrhované stoky „S2“. Trasa je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace, kde je v Š56 ukončena.

**Stoka splaškové kanalizace „S4“** PVC DN 250, délky 40,80 m bude zaústěna do šachty Š50 navrhované stoky „S2“. Trasa je vedena v ose jízdního pruhu obslužné komunikace, kde je v Š58 ukončena.

#### **Dešťová kanalizace**

Navrhovaná stoka **dešťové kanalizace „D1“** DN 250, délky 247,25 m bude zaústěna do retenční nádrže, která je situována na pravém břehu Širokého potoka. Trasa navrhované stoky je vedena v ose obslužných komunikací, kde je v Š14 ukončena.

Navrhovaná stoka **dešťové kanalizace „D2“** DN 250, délky 233,50 m bude zaústěna do Š4 navrhované stoky dešťové kanalizace „D1“. Trasa navrhované stoky je vedena v zeleném pruhu až do Š25, kde se lomí a je vedena v ose komunikace, kde je v Š26 ukončena.

Navrhovaná stoka **dešťové kanalizace „D3“** DN 250, délky 27,0 m bude zaústěna do Š18 navrhované stoky dešťové kanalizace „D2“. Trasa navrhované stoky je vedena v ose komunikace, kde je v Š28 ukončena.

Navrhovaná stoka **dešťové kanalizace „D4“** DN 250, délky 37,20 m bude zaústěna do Š22 navrhované stoky dešťové kanalizace „D2“. Trasa navrhované stoky je vedena v ose komunikace, kde je v Š29 ukončena.

Navrhovaná stoka **dešťové kanalizace „D“** DN 250, délky 8,0 m – odtok z retenční nádrže, bude vyústěna do Širokého potoka. Konečná úprava vyústění navrhované stoky bude provedena v rámci stavby

„Infrastruktura pro lokalitu Kopce Bělov“ SO 213 – Úprava propustku, jejíž součástí je i úprava koryta Širokého potoka v úseku pod propustkem.

### **Retenční nádrž**

Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D1“ DN 250 bude zaústěna do navrhované retenční nádrže, ve které bude okamžitý přebytek srážkových vod v průběhu přívalových dešťů akumulován a postupně vypouštěn (max. odtok 10 l/s) odtokovou stokou „D“ do Širokého potoka. Retenční nádrž je navržena z voštinových bloků AS - NIDAPLAST o rozměrech délky 7,20 x šířky 8,40 m x výšky 1,50 m. Celkem 63 bloků. Součástí retenčního objektu jsou šachty – odtoková šachta Š1 a nátoková šachta Š2, které slouží pro revizi a čištění drenážního potrubí, přípojné místo drenážního potrubí a pro řízenou regulaci odtoku do vodního toku.

Vodní díla budou zřízena v rámci stavby **„ZTV k RD Bělov – lokalita Kopce“**.

Stavba bude na pozemcích: parc. č. 645/2, 1081, 939 v k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský  
číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-146

vodní tok: Široký potok

IDVT: 10188992

název útvaru povrchových vod: Morava od toku Haná po tok Dřevnice

kód útvaru povrchových vod: MOV\_1170

vodní útvar: 32301 Středomoravské Karpaty

### Orientační určení polohy místa:

SO 02 Vodovod: začátek stavby: X: 1164866.06, Y: 533724.34

konec stavby: X: 1164979.03, Y: 533464.25

SO 03 Kanalizace oddílná

Kanalizace dešťová: začátek stavby: X: 1164840.66, Y: 533689.41

konec stavby: X: 1164980.09, Y: 533498.65

Kanalizace splašková: začátek stavby: X: 1164826.9, Y: 533698.67

konec stavby: X: 1164980.62, Y: 533491.77.

MěÚ Otrokovice, OŽP podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění upouští od ústního jednání (protože jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby) a určuje lhůtu k uplatnění stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení, popřípadě důkazů, nejpozději **do 15 – ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak nebude možno na ně vzít zřetel.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout na odboru životního prostředí, MěÚ Otrokovice, OŽP v úředních hodinách (pondělí a středa 8,00 – 12,30 a 13,30 – 17,00 hod.). V ostatní dny po telefonické domluvě.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

Současně v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, je písemnost doručována veřejnou vyhláškou i osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy.

Okruh účastníků byl vymezen:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- 1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Ing. Radek Heger Ph.D., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice

Strana 3 (celkem 5)

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 645/2 v k.ú. Bělov
- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – věcné břemeno parc. č. 1081 v k.ú. Bělov
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- vlastníci pozemků parc. č. 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 977, 950, 645/39, 648/4, 940, 941, 1010, 935, 645/7, 645/3 v k.ú. Bělov a p.č. 754/1 v k.ú. Žlutava

Ing. Andrea Tomečková  
referent

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů.

Vyvěšeno: .....

Sňato: .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

#### Doručuje se:

##### 1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- 1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž  
v zastoupení paní Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice

##### 2. Účastníci dle § 112 stavebního zákona - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
- Ing. Radek Heger Ph.D., Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 645/2 v k.ú. Bělov
- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – věcné břemeno parc. č. 1081 v k.ú. Bělov
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

### 3. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno formou veřejné vyhlášky):

- vlastníci pozemků parc. č. 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 977, 950, 645/39, 648/4, 940, 941, 1010, 935, 645/7, 645/3 v k.ú. Bělov a p.č. 754/1 v k.ú. Žlutava

### 4. Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

### 5. Na vědomí:

- MěÚ Otrokovice, odbor SÚ
- MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ Otrokovice, OŽP
- ObÚ Bělov - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ Otrokovice, OŽP