

2015

Bezbariérovost v Otrokovicích



Kolektiv autorů

Sociální odbor MěÚ Otrokovice

4.12.2015

Obsah

1. Kategorizace přístupnosti	2
2. Veřejná správa	3
3. Bankovní domy a bankomaty	4
4. Zdravotnická zařízení	6
5. Kultura	6
6. Školství	6
7. Sport a volný čas	7
8. Hotely	8
9. Restaurace	9
10. Obchody a obchodní centra	10

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, milí uživatelé tohoto dokumentu.

Dovolte mi, abych za kolektiv autorů poděkoval Pracovní skupině pro osoby se zdravotním postižením Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku za zadání a Sociálnímu odboru města Otrokovice za organizaci prací a za poskytnutí kapacit pro tvorbu této publikace. Při tvorbě jsme využili dobrovolnické pomoci členek pracovní skupiny, které se spolu se zaměstnanci úřadu postaraly o sběr dat. Na začátku roku 2015 jsme neměli nic než nápad a nyní můžeme listovat v novém dokumentu. Je to naše publikace, nejlepší, jakou jsme mohli zvládnout, a proto je pro tuto chvíli dokonalá. Přesto ji chceme v dalších letech vylepšovat, zpřesňovat a rozšiřovat, protože víme, že je to užitečné a prospěšné občanům města i návštěvníkům.

Mgr. Josef Zdražil

1. Kategorizace přístupnosti



Objekt přístupný - Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy. Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm. Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné. Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže). Povrchy a

sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.



Objekt částečně přístupný - Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Rampy před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm, výška prahů je maximálně 7 cm. Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm. Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.



Objekt nepřístupný - Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).



Přístupná toaleta – WC I. - Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny. Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m. Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm. U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse. Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.



Přístupná toaleta – WC II. - Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny. Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěn proti dveřím. Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.



Nepřístupná toaleta – běžné WC - Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



Vyhrazené parkovací místo - Piktogram uvádíme jen u objektů, jejich součástí je vyhrazené stání – pro držitele českého nebo mezinárodního průkazu.

2. Veřejná správa

Policie ČR – Obvodní oddělení	nám. 3. Května 1342, 765 02 Otrokovice				
-------------------------------------	---	---	---	---	--

Otrokovice					
Finanční úřad Otrokovice	Jožky Jabůrkové 1427, 765 02 Otrokovice		X	X	Není vyhrazeno stání pro OZP.
Městský úřad Otrokovice, budova č. 1	nám. 3. Května 1340, 765 02 Otrokovice				Starosta Místostarosta, Odbor ekonomický Odbor provozní Odbor majetko správní Podatelna Pokladna
Městský úřad Otrokovice, budova č. 2	nám. 3. Května 1340, 765 02 Otrokovice				Odbor sociální, Odbor evidenčně správní Odbor dopravně správní Městská policie
Městský úřad Otrokovice, budova č. 3	nám. 3. Května 1790, 765 02 Otrokovice				Odbor životního prostředí Odbor rozvoje města, Odbor stavební úřad
Městský úřad Otrokovice, budova č. 5	nám. 3. Května 1340, 765 02 Otrokovice				Odbor školství a kultury

3. Bankovní domy a bankomaty

Česká spořitelna, a.s.	nám. 3. Května 1877, 765 02 Otrokovice		X		
Československá obchodní banka, a.s.	nám. 3. Května 1571, 765 02 Otrokovice		X		Vstupní dveře 75 cm.
Bankomat ČSOB	nám. 3. Května 1571, 765 02 Otrokovice		X		Bankomat nemá podjezd, ovládací prvky 90 cm, obrazovka do 120 cm.
Komerční	nám. 3. Května 1605, 765 02				

banka, a.s.	Otrokovice				
Bankomat KB a.s.	Nám. 3. Května 1605, 765 02 Otrokovice		X		Bez podjezdu, výška ovl. prvků nad 80 cm, Obrazovka do 120 cm.
Bankomat KB a.s.	Tylova 1247, 765 02 Otrokovice		X		Výška klávesnice 105 cm, Vložení karty 135 cm, monitor 122 cm.
Bankomat České spořitelny	Dr. E. Beneše 1914, 765 02 Otrokovice				Obrazovka 120 cm, Klávesnice 105 cm. Venku, bezbariérový přístup, WC uvnitř Kauflandu.
Bankomat České spořitelny	Hlavní 1255, 765 02 Otrokovice				Výška ovládacích prvků 140 cm, není místo pod pultem. Umístěno venku.
Bankomat České spořitelny	Tylova 950, 765 02 Otrokovice		X	X	Výška klávesnice 115 cm, vložení karty 142 cm, monitor 130 cm.
Bankomat České spořitelny	nám. 3. Května 1877, 765 02 Otrokovice				Výška ovl. Prvků nad 80 cm, Výška obrazovky do 120 cm.
Česká pošta, a.s.	tř. Osvobození 1210, 765 02 Otrokovice		X	X	výška přepážky 90 cm, vyvolávací pult 95 cm
Česká pošta, a.s.	Tylova 950, 765 02 Otrokovice		X		
ERA – poštovní spořitelna, a.s.	tř. Osvobození 1210, 765 02 Otrokovice		X	X	výška přepážky 90 cm, vyvolávací pult 95 cm
Bankomat UniCredit Bank	Třída osvobození 154, 76502, Otrokovice				Bankomat vevnitř, čtečka 120 cm, obrazovka 105 cm, klávesnice 80 cm. Hlavní křídlo dveří 80 cm.

Bankomat GE Money Bank	Dr. E. Beneše 1914				Obrazovka 110 cm, klávesnice 95 cm. Uvnitř Kauflandu.
Bankomat GE Money Bank	J. Jabůrkové 1842, 76502, Otrokovice				Umístěno venku.
Bankomat ČSOB	Tř. Osvobození 1210				Obrazovka 100 cm, klávesnice 95 cm, bankomat venku, není prostor pod pultem

4. Zdravotnická zařízení

Barum středisko	Objízdna 1628				Na vyžádání je k dispozici schodolez. WC na pánských toaletách.
Poliklinika					Ovládací panel výtahu více než 120 cm.
Zdravotní středisko Baťov	Tř. T. Bati 1566, Otrokovice, 76502		X		
Praktický lékař MuDr. Pátíková	Tř. Odboje 852, Otrokovice, 76502			X	

5. Kultura

Městská knihovna Otrokovice – pobočka Baťov	Erbenova 1597, Otrokovice, 76502		X	X	
--	----------------------------------	---	---	---	--

6. Školství

ZŠ TGM	J.Žižky 1355, 765 02 Otrokovice				
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	Komenského 1855, 765 02 Otrokovice				
ZŠ Trávníky	Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice				Dveře nutno zvlášť otevřít – s pomocí, 1. Poschodí bez přístupu, jídelna v 1. Poschodí.

ZŠ Mánesova	Mánesova 908, 765 02 Otrokovice				Výtahy mají dveře 70 a 80 cm.
Gymnázium Otrokovice	tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice				Bezbariérové je pouze přízemí, 1. A 2. Patro ne (není výtah) WC nemá přístup z boku.
Střední průmyslová škola Otrokovice	tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice			X	Několik budov propojených prosklenými chodbami. Přístupné jsou pouze budovy A a C. V budově C je schodolez. Výtahy dveře 70 cm, hloubka 1m.

7. Sport a volný čas

Klub důchodců Trávníky	Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice				Bezbariérové WC na pokojích. WC je přístupné, ale vedle mísy není 80 cm.
Klub důchodců Baťov	Školní 1299, 765 02 Otrokovice			X	Klub je v obytném domě, který se zamyká.
Klub důchodců Kvítkovice	K. H. Máchy 271, 765 02 Otrokovice				
DDM Sluníčko	tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice		X	X	
Centrum volného času Bahňák	tř. Spojenců 569, 765 02 Otrokovice			X	WC nemá 80 cm vedle mísy.
Dopravní hřiště	Lidická 1286, 765 02 Otrokovice		X	X	
Táborová základna Štěrkoviště	tř. T. Bati 1613, 765 02 Otrokovice			X	Bezbariérově přístupné pouze přízemí, 1. Patro pokoje – ubytovací kapacita – jsou dostupné pouze schody.

Stadion Viktoria Otrokovice	FC	Zlínská 240, 765 02 Otrokovice				
Sportovní hala na Štěrkovšti		tř. Tomáše Bati 1270, 765 02 Otrokovice			X	Objekt je přístupný bočním vchodem, Tribuna není přístupná, hala je vidět prosklenou stěnou bufetu
Městská sportovní hala		Mánesova 1584, 765 02 Otrokovice		X	X	.Příchod k hale po poškozených betonových panelech, Bezbariérový přístup velkými vraty.
Sportcentrum Bařov		Tř. T. Bati 1542 (1619)			X	Bezbariérově přístupný je bowling sd barem. WC II. Je ve výstavbě, klíče k zapůjčení po domluvě)

8. Hotely

OREA Atrium	Hotel	nám. 3. května 1877, 765 02 Otrokovice				
Hotel Společenský dům – Bařov a restaurace Flóra		Tylova 727, 765 02 Otrokovice				Hotel nemá bezbariérové pokoje s bezbariérovým WC. WC II. Je umístěn v prostorách pizzerie.
Hotel Rottal		Zlínská 172, 765 02 Otrokovice				Možný přístup po chodníku ze strany vchodu, 1 bezbariérový pokoj s WC, ostatní WC v prostorách úzké dveře 70 cm.
Ubytovací komplex Morava		Moravní 958, 765 02 Otrokovice		X		Ubytovací komplex má 1 bezbariérový pokoj s WC I.

					Vstup bočním vchodem – zvedací plošina (cca 1m)
Ubytovna Oáza	Moravní 959, 765 02 Otrokovice		X		Do budovy není bezbariérový přístup, nemá bezbariérové pokoje.

9. Restaurace

Restaurace Sýpka	Tř. Tomáše Bati 1343, 765 02 Otrokovice				Na WC chybí madla.
La Habana	Smetanova 1460, 765 02 Otrokovice				
Restaurace COLOSSEO	nám. 3. května 1877, 765 02 Otrokovice				
Papučárna Bowling	Hlavní 1157, Otrokovice, 76502			X	Výtah pouze pro zaměstnance, pro vozíčkáře malý.
U Pecivála	Havlíčková 1854, Otrokovice, 76502				Spodní část bezbariérový vstup z boku od Pizzerie U Pecivála, naproti vchodu výtah. Šířka dveří výtahu 85 cm. WC v poschodí spolu s provozovnou Pizzerie U Pecivála. Parkování u vlakového nádraží.
Restaurace DOLLY	Hlavní 1256, Otrokovice, 76502			X	Vstupní dveře pro toalety pouze 80 cm.
Pizzeria Formanů U	Tř. Osvobození 95, Otrokovice, 76502				Přístupový chodník má vymletý beton. Při vstupu 3 x schodek 1 – 2 cm, WC dveře 60cm, prostor na WC malý, nevhodný pro

					vozíčkáře.
Restaurace Maxima	K.H. Máchy 1230, Otrokovice, 76502			X	WC samostatné, dveře dostatečné, ale jsou tam skříňky a bidet, takže pro vozíčkáře je nepoužitelné.. Přístupová chodba 86 cm se stáčí do pravého úhlu do chodby o šířce 95 cm. Vstupní dveře vnitřní 86 cm, vnější 89 cm.

10. Obchody a obchodní centra

Billa, spol. s r.o.	nám. 3. května 1301, 765 02 Otrokovice		X		
Albert	Hlavní 1255, Otrokovice, 76502		X		Pro vozíčkáře pokladna č. 1
Kaufland	Dr. E.Beneše				Nejširší pokladna č. 10, všechny pokladny mají průchod 90 cm.
Lidl	Napajedelská 1809, Otrokovice, 76502				Pokladna 1, průchod turniketem dostatečný.
Enapo potraviny	Tř. T. Bati 377		X	X	
Obchodní dům Baťov	Tylova 950		X		Bezbariérově přístupné je pouze přízemí. Do patra pouze nákladním výtahem – nutno přivolat obsluhu.